


# Alerta de Producto

## GLORIA, Parsi, Extarsa, Extinman, Extinsa, Sesisa, Wromen, Orfeo, Masterfuego, Ferhur, Bernal, SPV – Extintores de polvo

Los extintores de polvo contra incendios vendidos entre el mes enero de 2007 y el mes de octubre de 2008 (ambos incluidos) pueden tener un potencial defecto. Es posible que algunos de estos extintores no se descarguen convenientemente o que, en general, no sean lo suficientemente eficaces para extinguir o apagar un incendio. La utilización de los extintores afectados no tiene ningún peligro para sus usuarios.



### ¿Como identificar si tiene algún extintor que puede estar potencialmente afectado por el defecto detectado?

Los extintores de polvo contra incendios potencialmente afectados se corresponden con una carga de PD 6 / PD 9 / PD 12 de polvo extintor. Los extintores potencialmente afectados fueron vendidos entre el mes de enero de 2007 y el mes de octubre de 2008 (ambos incluidos). Estos extintores pueden ser identificados a través de la marca de la fecha sobre el recipiente o a través de la fecha de compra.

### ¿Que hacer en caso de tener un extintor que puede estar entre los potencialmente afectados?

Llamar al siguiente número de atención telefónica para confirmar que, efectivamente, ha comprado un producto que puede estar potencialmente afectado y recibir instrucciones para concertar una inspección gratuita del producto para, en su caso, llevar a cabo su reparación o sustitución.

Para más información:

Atención a cliente: TEL. 97614 48 44, FAX. 97614 48 40

Deseamos darle las gracias por su colaboración y pedirle disculpas por cualquier inconveniente que haya podido tener.